

Команда



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности

Адмиралтейского района

9-я Красноармейская ул., д.10Б, г. Санкт-Петербург, 190103

Тел./факс 251-57-93

Тел. доверия: 299-99-99, тел. УНД: 718-25-61

02.04. 2013 г. № 926-2-П-24

На № _____ от _____ 20 г.

Прокурору Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
старшему советнику юстиции
А.Г. Юрасову

Об участии в проверке

Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу сообщает, что для проведения Прокуратурой Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты - помещений в административном здании, используемых под офис, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, улица 7-я Красноармейская, дом 25/14, пом. 20-Н, ч.п. № 15, 14, 13, 12, привлечен специалист в области пожарной безопасности - начальник отделения Отдела надзорной деятельности Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу майор внутренней службы Фомин Руслан Игоревич.

В ходе обследования указанных объекта защиты, проведенного 26.04.2013 года, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1- в отношении объекта руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с установленными требованиями

(в нарушение пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

(нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП России), /

- 2) - руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность
(в нарушение пункта 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
(нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП России), 1
- 3) - руководитель не обучен пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре
(в нарушения пункта 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, пункта 31 НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций")
(нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП России), 1
- 4) - порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа не определены руководителем организации
(в нарушения пункта 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
(нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП России), 1
- 5) - в помещениях руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны
(в нарушения пункта 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
(нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП России), 1
- 6) - ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м (0,7 м) (ч.п. № 14 по плану ПИБа)
(в нарушение ст.ст. 4, 89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)
(нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренное частью 4 статьи 20.4 КоАП России), 1
- 7) - двери эвакуационных выходов помещений (ч.п. № 15, ч.п. № 12 по плану ПИБа) не открываются по направлению выхода из здания (двойные (тамбурные), при количестве посадочных мест более 15-ти)
(в нарушение ст.ст. 4 89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.2.6 б СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)
(нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренное частью 4 статьи 20.4 КоАП России), 1

- допущено использование сетевого фильтра («пилота») с повреждениями корпуса
(в нарушения пункта 42 б Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
(нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренное частью 3 статьи 20.4 КоАП России),
- допущена эксплуатация светильника со снятым рассеивателем, предусмотренным конструкцией светильника (пом. № 13 по плану ПИБа)
(в нарушения пункта 42 в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации),
(нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренное частью 3 статьи 20.4 КоАП России),
- расстояние от светильника до хранящихся горючих материалов менее 0,5 метра (пом. № 13 по плану ПИБа)
(в нарушения пункта 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)
(нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренное частью 3 статьи 20.4 КоАП России),
- помещения различных классов функциональной пожарной опасности (кладовая и офис) не разделены между собой нормируемыми противопожарными преградами (ч.п. № 13 и № 14 по плану ПИБа)
(в нарушение статьи 52, главы 16 и статьи 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.6)
(нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП России)

Начальник отдела
полковник внутренней службы



Брикк В.А.

Р.И. Фомин
9002546

